



Podchod pod odvodňovacím kanálom
obetovanie 0,8 x 0,8 x 4,0 m

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,55 m
Pri pokládani čela bet. prístupov
je potrebné ich vybetónovať
až do pôvodného stavu

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,10 m

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,10 m

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,01 m

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,01 m

Pretláčanie v blízkosti št. stĺpa
Oc. chránička D 530x80, dl. 3,0 m
Prevaž. chráničky 1,5 m na obe strany od št. stĺpa
Hĺbka uloženia potrubia v mieste št. stĺpa: - 2,01 m

- LEGENDA**
- NAVRHOVANÁ KANALIZÁCIA
 - NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY
 - NAVRHOVANÉ VÝTLAČNÉ POTRUBIE
 - NAVRHOVANÁ PČS
 - NAVRHOVANÁ EL. NN PRÍPOJKA K PČS
 - EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA SEČOVCE-ALBÍNŮV
 - EXISTUJÚCI VODOVOD
 - NAVRHOVANÝ VODOVOD: Prepojovacie potrubie Albínov-Višňov
(nie je predmetom PD) – vydané stavebné povolenie
 - EXISTUJÚCE ELEKTRICKÉ VZDUŠNÉ VEDENIE
 - EXISTUJÚCI PLYNOVOD
 - EXISTUJÚCI KÁBEL DK
 - EXISTUJÚCI KÁBEL OK
 - EXISTUJÚCI KÁBEL MTS, PK

| | | | |
|--|---|--|--|
| VYPRACOVÁV: M. Pavellková | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hrdliak | Hlavný inžinier projektu: Ing. L. Hrdliak | s.r.o. KOŠICE IČO: 45191447 IČD: 45191447 IČZ: 45191447 |
| Miestne zastupiteľstvo: OčO Višňov | | | |
| INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice | | | Číslo zakázky: 1127205 Dátum: 07. 2012 Mierka: 1:500 Číslo prílohy: E.2-2 |
| STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby | | | |
| Obec Višňov - Kanalizácia | | | PRÍLOHA: SO 19 Stoková sieť Višňov SITUÁCIA |