


SO 22.1  
NAYY-J 4 x 25RE  
ZVOD OD LÁN NN VEDENIA

SO 22.1  
SPP 2 CD IV P1  
3 x PN 1 gG, 40A






distribútor - VSD a.s.  
majetkové rozhranie

odberateľ - investor

SO 22.2  
AYKYz-J 4 x 16 mm<sup>2</sup>  
SPP 2 - ER

SO 22.2  
ER-P



VYPRACOVAL: Ing. M. Kandala	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Kandala	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	 s.r.o. KOŠICE E-mail: enviroline@enviroline.sk Mobil: 0911 44 77 91 Tel: 055 / 622 57 05 Fax: 055 / 625 41 52 IČO: 31 713 645
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: OcÚ Višňov			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice			
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby			
AKCIA:  <h2 style="text-align: center;">Obec Višňov - Kanalizácia</h2>			ČÍSLO ZÁKAZKY: 1127105 PARÉ:
PRÍLOHA: SO 22.2–Odberné elektrické zariadenie PREHLADOVÁ SCHÉMA NAPÁJANIA			DÁTUM: 01. 2012 MIERKA: - ČÍSLO PRÍLOHY: E.4.2–6